

NÜKLEER TESİSLERDE YANGIN GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, nükleer tesislerde yangın güvenliğinin sağlanmasına ilişkin temel ilkeler ile görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, nükleer tesislere, tesisleri oluşturan yapı, sistem ve bileşenlere ve bu tesislerin sınırları içerisinde yürütülen faaliyetlere uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 785 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Geçici yangın yükü: Bir ortamda sürekli olarak bulunmayan, nükleer tesisin işletilmesi esnasında oluşan veya ortama getirilen yanıcı ya da yanabilen malzemelerin tamamen yanmasıyla ortaya çıkacak ısı enerjisinin toplamını,

b) Kuruluş: Bir nükleer tesis kurmak, işletmek veya işletmeden çıkarmak için Kuruma niyet beyanında bulunan, yetkilendirilmek üzere başvuran veya yetkilendirilen Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre kurulmuş tüzel kişiyi,

c) Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumunu,

ç) Tesis: Nükleer tesisi,

d) Yangın bariyeri: Yangına dayanıklılık değeri ile karakterize edilen, yangının yayılmasını engelleyebilecek ve sonuçlarını kısıtlayabilecek duvar, zemin, tavan gibi yapılar ile kapı, kapak veya havalandırma sistemi gibi kapanabilir sistem veya bileşenleri,

e) Yangın güvenliği: Tesis içerisinde her türlü yangının ortaya çıkmasını engellemek, çıkan yangının hızlı bir şekilde algılanıp söndürülmesini sağlamak, etrafındaki yapı, sistem ve bileşenler ile güvenlik ve emniyeti zafiyete uğratabilecek herhangi bir alana yayılmasını veya alanı etkilemesini engellemek ve yayılmanın engellenemediği durumlarda etkilerinin azaltılmasını sağlamak için alınan önlemler dizisini,

f) Yangın hücresi: Yangın kompartımanları oluşturulması gerekirken bunun mümkün olmadığı durumlarda yangın yükleri arasına mesafeler ya da yangın geçişini engelleyen barikatlar konularak oluşturulan kısımları,

g) Yangın kompartımanı: Yangının binanın geri kalanına yayılmasını veya yangının binanın geri kalanından saçılmasını verilen bir süre zarfında engelleyen ve etrafı tamamen yangın bariyerleri ile çevrili olan bir bina ya da binanın parçasının bir veya birden fazla oda ya da boşluktan oluşan bölümlerini,

ğ) Yangın tehlike analizi: Yangın güvenliğinin yeterliliğini ve derinliğine savunmanın yangın güvenliği çerçevesinde tesiste yeterince uygulandığını doğrulayan, tesisin işletimi, bakımı ve işletmeden çıkarılması esnasında çıkabilecek yangınlara yönelik tehlikeleri ve sonuçlarını değerlendiren yöntemi,

h) Yangın yükü: Bir ortamda bulunan duvar, tavan ve taban kaplamaları dâhil yanabilir malzemelerin tamamen yanmasıyla ortaya çıkacak ısı enerjisinin toplamını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Genel ilkeler

MADDE 5 - (1) Tesisin tasarımında yangın güvenliğinin dikkate alınmış olmasından ve tesisin kurulmaya başlanmasından işletmeden çıkarılması tamamlanana kadar tesiste yangın güvenliğinin sağlanması ve buna ilişkin faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinden Kuruluş sorumludur.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen yangın güvenliğine ilişkin hükümler tesisin türü ile yapı, sistem ve bileşenlerin güvenlik sınıflarına göre dereceli yaklaşım ilkesi doğrultusunda uygulanır.

(3) Tesisin tasarımında yangın tehlike analizi çerçevesinde yangınlara ilişkin olarak korunma, algılama, söndürme ve yayılmanın önlemesine yönelik sistemler bulunur.

(4) Tesislerde güvenlik açısından önemli yapıların tasarımında yangına karşı alınan önlemler Kurumun değerlendirme ve denetimleri ile Kurum tarafından yetkilendirilmiş nükleer denetim kuruluşlarının gözetimine tabidir.

(5) Güvenlik açısından önemli olmayan yapılarda yangınla ilişkili projeler Kurum tarafından yetkilendirilmiş nükleer denetim kuruluşlarınca kontrol edilir, uygun bulunduğu takdirde uygulanır ve uygulama denetlenir. Bu yapılarda 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'in bu Yönetmelik ile çelişmeyen hükümleri uygulanır. Bu fıkranın uygulanması bakımından, adı geçen Yönetmelik kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen iş ve işlemler Kurum tarafından yürütülür.

(6) Tesisi oluşturan yapıların inşasına başlanması için tasarımın bu Yönetmelikte düzenlenen koşulları taşıması ve yapıların hizmete sokulması için inşaatın bu Yönetmelikte düzenlenen koşullara ve tasarıma uygun yapıldığının tespit edilmesi esastır.

(7) Nükleer tesislerde tesis işletmeye başlamadan önce yangın güvenliğine ilişkin sistemlerin işler durumda olması, nükleer reaktör içeren tesislerde yakıt sahaya getirilmeden önce yakıtın depolanacağı binada yangın güvenliğine ilişkin tüm önlemlerin alınmış ve olası bir yangına müdahale ekibi kurulmuş olması esastır.

(8) Tesisin yangına ilişkin projelerinin veya tesisteki yangın güvenliği önlemlerinin herhangi bir kamu kurum veya kuruluşu tarafından görülmüş ve/veya onaylanmış olması ya da faaliyete izin, lisans, ruhsat ve benzeri yetkiler verilmesi veya faaliyetin kamu kurumları ya da nükleer denetim kuruluşları tarafından denetlenmesi Kuruluşun sorumluluğunu azaltmaz, ortadan kaldırmaz ve kamu kurumlarını ve nükleer denetim kuruluşlarını Kuruluşun sorumluluğuna ortak etmez.

(9) Kurum gerek gördüğü durumlarda yangın güvenliği konusunda ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarından işbirliği talep edebilir. Kurumun bu kapsamdaki talepleri gecikmeksizin karşılanır.

Kuruluşun görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 6 - (1) Kuruluş, sahip olduğu yönetim sistemi kapsamında, tesisin inşası, işletmeye alınması, işletilmesi ve işletmeden çıkarılması süreçlerinde yangın güvenliğinin sağlanması, sürdürülmesi ve izlenmesine yönelik olarak bir program hazırlar, onaylar ve yangın güvenliğine ilişkin faaliyetlerini bu program çerçevesinde yetkin personelden oluşan bir ekip aracılığı ile yürütür. Kuruluş, bu programı düzenli olarak gözden geçirir ve iyileştirir.

(2) Kuruluş onaylamış olduğu yangın güvenliğine ilişkin programı Kurumun görüşüne sunar. Kurumun programda belirlediği eksiklikler Kurumun uygun gördüğü süre içerisinde giderilir. Programda yangın güvenliğini etkileyeceği değerlendirilen değişiklikler ile güncellemeler de bu fıkra hükümlerine tabidir.

(3) Kuruluş tesisi oluşturan yapıların yangın tehlike analizlerini de dikkate alan yangın projelerinin hazırlanmasını ve ilgili nükleer denetim kuruluşları tarafından incelenip uygun görüş alınmasını sağlar, projeleri onaylar ve inşaatın bu projeler uyarınca yürütülmesini sağlar.

(4) Kuruluş, yangın güvenliğine ilişkin olarak Kurum veya nükleer denetim kuruluşları tarafından tespit edilen ve kendisine bildirilen uygunsuzluk ve eksiklikler için düzeltici faaliyetleri belirler, Kurumun uygun görüşü doğrultusunda uygular.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yangına Karşı Tasarım

Genel yaklaşım

MADDE 7 - (1) Tesisin tasarımı da dâhil olmak üzere yangın güvenliğine ilişkin önlemlerin belirlenmesinde;

- Sabit ya da geçici bir yanıcı malzemenin olduğu her yerde yangın çıkabileceği,
- Bir yerde herhangi bir anda yalnızca bir yangın çıkabileceği, yangının büyümesinin bu yangın olayının bir parçası olduğu,
- Yangının tesisin işletme durumundan bağımsız olarak başlayabileceği,

ç) Yangın ve diğer öngörülen başlatıcı olayların kombinasyonlarının yangından bağımsız olarak gerçekleşebileceği,

d) Dış kaynaklı yangınların tesise ulaşabileceği ve tesiste yangın başlatabileceği, gibi hususlar dikkate alınır.

(2) Çok üniteli tesisler ile aynı veya yakın sahalarda bulunan farklı tesislerin inşasında veya işletmesinde, bir yangının, işletme veya inşa halinde olan diğer tesis veya üniteleri etkilemesini engellemek üzere gerekli önlemler alınır.

Temel tasarım ilkeleri

MADDE 8 - (1) Tesislerde yangın sırasında da ana güvenlik fonksiyonlarının sürdürülebilmesine yönelik olarak, derinliğine savunma seviyelerindeki önlemlerin tasarımında yedeklilik, farklılık, fiziksel ayrılık ve güvenli arıza ilkeleri kullanılır.

(2) Tesiste gerekli ve uygulanabilir olduğu değerlendirilen yerlerde, yanmayan veya geç yanan ve ısıya dayanıklı malzemeler kullanılır.

(3) Güvenlik açısından önemli yapı, sistem ve bileşenler yangının çıkma olasılığını ve etkilerini asgari düzeyde tutacak, yangın esnasında ve sonrasında tesisin ana güvenlik fonksiyonlarının sürdürülmesini sağlayacak ve tesisin durumunun izlenmesine olanak verecek şekilde tasarlanırlar ve konumlandırılır.

(4) Güvenlik açısından önemli sistem ve bileşenlerin bulunduğu yapılar yangın kompartımanlarına ayrılır. Yangın kompartımanları, içerdiği yangın yükünün tamamının yanması durumunda bile yangın bariyerleri aşılmayacak şekilde tasarlanırlar ve teçhiz edilir.

(5) Tasarımda yangının ortak nedenli arızalara neden olabileceği dikkate alınır. Yedekli sistemler ve güvenlik sistemleri farklı yangın kompartımanlarına yerleştirilir.

(6) Yangın kompartımanı yaklaşımının mümkün olmadığı yangın tehlike analizi ile gerekçelendirildiği durumlarda, aktif ve pasif önlemler arasında denge gözetilerek yangın hücresi yaklaşımı kullanılır.

(7) Yapıların ve yerleşim planlarının tasarımında yangınla mücadelede personelin kullanacağı erişim ve kaçış yolları dikkate alınır. Bu yollar, acil durum aydınlatmaları ve havalandırmaları iş güvenliği gerekleri de dikkate alınarak tasarlanırlar.

(8) Reaktör içeren tesislerde kontrol odası ve varsa acil durum kontrol odası tesisin geri kalanından bağımsız havalandırma sistemleri olacak şekilde tasarlanırlar ve bu odaların yangın riski açısından yaşam koşulları en üst düzeyde tutulur.

(9) Yangın algılama ve söndürme sistemleri öngörülen bir başlatıcı olayın sonrasında çıkabilecek yangınlara karşı kaza sırasında ve sonrasında koruma sağlayacak yeterlilikte tasarlanırlar.

(10) Patlayıcı veya parlayıcı maddelerin kalıcı olarak bulunduğu ortamlar ile patlayıcı ve parlayıcı gaz birikimleri oluşabilecek hacimlerde riskleri asgariye indirmek için hacimlerin kısıtlanması, tetikleyici kaynakların bertaraf edilmesi, bu gazların birikmesini engelleyecek havalandırma sağlanması ve uygun elektrikli bileşenler kullanılması gibi gerekli tasarım önlemleri alınır.

Yangın tehlike analizi

MADDE 9 - (1) Tesisin yangın güvenliğinin sağlanmasında derinliğine savunma ilkesinin yeterince uygulandığını, yangın güvenliği hedeflerine ulaşıldığını, tasarım ilkelerine uyulduğunu, yangından korunma önlemlerinin ve gerekli idari koşulların uygun şekilde tanımlandığını gösteren yangın tehlike analizi yapılır. Yangın tehlike analizi, incelenen alanların yerleşim planlarında veya bu alanlarda bulunan sistem ve bileşenlerin tasarımında değişiklik olması durumunda gözden geçirilir ve gerekiyorsa güncellenir.

(2) Yangın tehlike analizi ile yangın kompartımanları ve yangın hücreleri, yangın bariyer ve damperleri, yangın algılama ve söndürme sistemleri ile tesiste alınacak olan yangından korunma önlemlerinin yeterliliği doğrulanır, belirlenen yetersizlikler giderilir.

(3) Yangın tehlike analizinde, belirlenimci bir yaklaşımla;

a) Normal işletme durumlarında çıkabilecek yangın ile bu yangının yayılımı,

b) Bir başlatıcı olay ile yangının kombinasyonu,

c) Yangından korunma sistemlerinin ortak nedenli arızası,

ç) Yangınların ve yangından korunma sistemlerinin güvenlik ve emniyet üzerindeki dolaylı etkileri,

d) Nükleer santrallerde diğer ünitelerde çıkabilecek yangınlar ile üniteler tarafından ortaklaşa kullanılan yapı, sistem ve bileşenlerdeki yangınlar, gibi hususlar dikkate alınır.

Yangın güvenliği sistemleri

MADDE 10 - (1) Her bir yangın kompartımanı ya da yangın hücresi, kontrol odası personelini çıkan yangınların yerinden haberdar etme özelliğine sahip alarm ve yangın algılama sistemleri ile donatılır. Bu sistemler kesintisiz güç kaynakları ve yangına dayanıklı kablolar ile teçhiz edilir.

(2) Yangın söndürme sistemleri bozulma veya yanlış ya da hatalı işletim nedeniyle güvenlik açısından önemli yapı, sistem ve bileşenlerin güvenlik işlevlerini engellemeyecek şekilde tasarlanır ve konuşlandırılır.

(3) Binaların dışındaki yangın hortumlarının ve dâhili su borularının dağıtım ağı yeterli kapsama alanı sağlayacak şekilde düzenlenir.

(4) Yangın durumunda birikebilecek duman ve diğer gazların tahliyesi için havalandırma sistemi kurulur. Sistemin tasarımında tahliye edilecek gazlarda radyoaktif maddelerin bulunma potansiyeli ile dış yangınlardan kaynaklanan duman ve gazların içeri girme olasılıkları da dikkate alınır. Havalandırma sistemleri, fiziksel ayrılık ilkesi kapsamında, yangın kompartımanları arasında duman taşınmasına neden olmayacak şekilde kurulur ve teçhiz edilir.

(5) Yangın kompartımanı dışında konuşlandırılan havalandırma sistemi bileşenlerinin, kompartımanı oluşturan yangın bariyerleri ile aynı yangın dayanımına sahip olması ya da uygun dereceli yangın damperi ile yalıtılması sağlanır.

(6) Patlayıcı veya parlayıcı maddelerin kalıcı olarak bulunduğu ortamlarda riskleri asgariye indirmek için gerekli işletme prosedürleri uygulanır.

(7) Geçici yangın yükleri oluşturabilecek patlayıcı ve parlayıcı gaz, sıvı ya da yanıcı malzemeler yangın kompartımanları ve yangın hücrelerinden, bunların yakın çevresindeki alanlardan ya da yangın kompartımanları veya hücrelerine havalandırma sistemleriyle bağlı diğer alanlardan uzak tutulur. Bu mesafenin sağlanmasının mümkün olmadığı durumlarda bu tür maddelerin miktarlarına kısıtlama getirilir.

(8) Reaktör içeren tesislerde hidrojen birikimi olabilecek bölgeler belirlenerek buralarda birikimi engelleyen sistemler kullanılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yangına Karşı İdari Önlemler

Yangın güvenliğine ilişkin program

MADDE 11 - (1) Kuruluş, yangın güvenliğine ilişkin tesise özgü bir program hazırlar, onaylar ve Kurumun görüşüne sunar. Kuruluş Kurumun görüşlerini de dikkate alarak son halini verdiği programı uygular. Bu program nükleer maddenin sahaya getirilmesinden önce uygulanabilir durumda olmalıdır.

(2) Yangın güvenliğine ilişkin programda asgari olarak;

a) Yangın güvenliğinden sorumlu birim veya kişi ile yangına müdahale ekibinin görev ve sorumlulukları, görevlendirme yöntemleri ve bu personele ilişkin asgari nitelikler,

b) Yangınla mücadelenin organizasyon şeması,

c) Farklı yangın türlerine veya farklı işletme durumlarına özel yangınlar sırasında izlenecek prosedürlere ilişkin bilgiler,

ç) Yangın olasılıklarını asgari seviyede tutmaya yönelik olarak tesisin belirli alanlarında yanıcı madde envanterini ve potansiyel tutuşma kaynaklarını kısıtlayan idari önlemleri içeren prosedürler,

d) Yangından korunma sistemlerinin düzenli kontrol, test ve bakımına ilişkin bilgiler,

e) Erişim ve kaçış yollarına ilişkin bilgiler,

f) Acil durum işaretlerinin yangın özelinde kullanımına ilişkin bilgiler,

g) Tatbikatlara ilişkin bilgiler,

ğ) Yangınla mücadele kapsamında personel eğitimine ilişkin bilgiler,

h) Yerel itfaiye personeline verilecek eğitimlere ilişkin bilgiler, bulunur.

(3) Kurum tarafından herhangi bir biçim ve içerik belirtilmediği durumlarda, yangın güvenliğine ilişkin hazırlanan programın ayrıntısı tesisin türüne ve yapıların yangın sınıflarına göre dereceli yaklaşım ile Kuruluş tarafından belirlenir.

(4) Birden fazla ünitenin bulunduğu sahalarda yangın güvenliğine ilişkin tek bir program uygulanır. Bu programda ünitelere özel prosedürler hazırlanabilir. Bu prosedürlerde diğer ünitelerde meydana gelebilecek olan yangınların etkisi dikkate alınır.

(5) Yangın güvenliğine ilişkin program düzenli aralıklarla, yangın güvenliğini etkileyen tasarım veya yerleşim planı değişiklikleri, yangına müdahale ekibinden gelen geri beslemeler gibi hususlar da dikkate alınarak gözden geçirilir, gerekiyorsa güncellenir ve ilgili saha içi ve saha dışı müdahale ekipleri bu güncellemeler hakkında bilgilendirilir. Güncellenmiş program ayrıca Kuruma sunulur.

(6) Tesisin yangın yükleri, tasarımda yer alan algılama, söndürme ve korunma ile duman tahliye gibi sistemlerin tanıtımı, yangın kompartımanlarının kullanımını da içerecek şekilde alınan yapısal önlemler, sistemlerin güvenlik ve sismik sınıflandırılması ile esas alınan mevzuat gibi hususlar tesisin güvenlik analizi raporunun ilgili bölümlerinde yer alır.

Yangınla mücadele

MADDE 12 - (1) Kuruluş;

a) Teşkilat yapısı içerisinde yangına müdahale planlarının uygulanmasından, yangına müdahale ekiplerine gerekli eğitimin verilmesinden, düzenli tatbikatların gerçekleştirilmesinden, yangın sırasında müdahale ekiplerinin yönetilmesi ve yönlendirilmesinden sorumlu bir personel görevlendirir veya yeterli sayıda personel içeren bir birim kurar. Sorumlu kişinin ve birim personelinin yangın güvenliğine ilişkin programa hâkim olmaları ve yangın tehlike analizlerini anlayabilecek ve gerekli önlemleri belirleyebilecek yetkinlikte olmaları esastır.

b) Tesisin niteliği ve olası yangın türleri dikkate alınarak yeterli sayıda personelden oluşan yangına müdahale ekipleri kurar. Yangın sırasında bu ekipler Kuruluş tarafından belirlenen sorumlu personelin veya birimin yönetiminde hareket eder.

c) Yangına müdahalenin yeterli olamayacağı öngörüldüğü haller için, yerel itfaiye ile işbirliği yapar. Kuruluş yerel itfaiyenin müdahale kapasitesinin geliştirilmesi için gerekli kaynakları sağlar, personelinin tesise özel durumlar için eğitir ve düzenlenecek tatbikatlara katılımlarını sağlar. Yerel itfaiye ekipleri tesis sınırları içinde Kuruluşun yangın güvenliğinden sorumlu biriminin talimatları uyarınca hareket eder.

ç) Nükleer santrallerde Kuruluş, yangınlara her an müdahale edebilecek, tesisin niteliklerine göre belirlenmiş yeterli sayıda personel, itfaiye aracı ve ekipmanla donatılmış bir saha içi itfaiyesi kurar.

Eğitim ve tatbikatlar

MADDE 13 - (1) Kuruluş yangın güvenliğine ilişkin (1) programda yer alan eğitimlerin zamanında gerçekleştirilmesini sağlar.

(2) Bu eğitimler kapsamında Kuruluş;

a) Tüm tesis personeline yangın sırasında izlenecek genel prosedür, bir yangın saptanması durumunda yapılması gerekenler, personel kaçış yolları ve yangına müdahale ekiplerine ait ulaşım yolları hakkında,

b) Yangına müdahale ekiplerine tesis güvenliği ve emniyeti hakkında genel bilgilendirme, yangınla mücadele teknikleri, erişim yolları, olası tehlikeler, başlatıcı olaylar ve müdahale senaryoları hakkında,

c) Yerel itfaiye ekiplerine yangın başlatıcı olaylar ve müdahale senaryoları, tesise özel durumlar ve diğer yangınlardan farkları hakkında, eğitim verilmesini sağlar.

(3) Kuruluş tesisin nitelikleri çerçevesinde alınan önlemlerin ve prosedürlerin etkinliğini ve uygunluğunu yılda en az bir kez olmak kaydıyla gerçekleştireceği periyodik yangın tatbikatları aracılığıyla sınar, bulguları değerlendirir ve gerekiyorsa iyileştirmeler yapar. Yapılan değişiklikler hakkında ilgili personel bilgilendirilir.

(4) Nükleer reaktör içeren tesislerde ilk yangın tatbikatı ilk yakıt yüklemeden önce yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim ve yaptırım

MADDE 14 - (1) Kuruluşun bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri Kurumun denetimine tabidir. Denetime ilişkin hususlarda 5/3/2021 tarihli ve 31414 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Nükleer Enerji ve İyonlaştırıcı Radyasyona İlişkin Denetimler Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanır.

(2) İlgili mevzuat veya yetki koşullarına, Kurum kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket edildiğinin saptanması halinde yaptırım uygulanır.

(3) Yaptırımlar; yetkinin askıya alınmasını, kısıtlanmasını, iptalini ve 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca uygulanacak idari para cezalarını içerir. Yaptırımlara ilişkin hususlarda 18/2/2021 tarihli ve 31399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer Düzenleme Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinde yer alan hükümler uygulanır.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 15 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında tereddüde düşülen hususlarda tesisin özellikleri ile yangın güvenliği açısından riskleri kapsamında Kurumun yapacağı değerlendirmeler sonucunda verilecek karar esas alınır.

Standartların kullanımı

MADDE 16 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında öncelikle bu Yönetmelik hükümlerini karşılayan Türk standartları, Türk standartlarının yeterli olmadığı alanlarda Kuruluşun gerekçeli başvurusu ve Kurumun olumlu görüşü ile diğer standartlar kullanılabilir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yetkilendirilmiş veya yetkilendirilmek üzere Kuruma başvuruda bulunmuş olan tesisler, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Kuruluş tarafından bu Yönetmelik hükümleriyle uyumlu hale getirilir. Halen kurulmakta veya işletilmekte olan tesislerde, Kuruluş, bir takvim çerçevesinde bu Yönetmelik hükümleri ile uyumu sağlayacak olan eylem planını Yönetmeliğin yayımından itibaren üç ay içerisinde Kurumun uygun görüşüne sunar ve uygular.

Yürürlük

MADDE 17 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.